


Lisavihik seinale paigaldatava gaasiküttekatla

Heitgaasitorustikule

CERACLASSE*EXCELLENCE*



6 720 613 087-00.10

ZSC 24-3 MFA

ZSC 28-3 MFA

ZSC 35-3 MFA

ZWC 24-3 MFA

ZWC 28-3 MFA

ZWC 35-3 MFA

Sisukord

1	Ohutustehnika alased juhised ja sümbolite selgitus	2
1.1	Ohutusjuhised	2
1.2	Sümbolite selgitused	2
2	Kasutamine	3
2.1	Üldist	3
2.2	Seinale paigaldatav gaasiküttekatel	3
2.3	Paigaldusjuhised	3
2.4	Kombinatsioon heitgaasitarvikutega	4
2.5	Heitgaasitorustike klassifikatsioon vastavalt CEN-le	5
3	Horisontaalne heitgaasitorustik	6
3.1	Paigaldusmöödud	6
3.2	Drosselketaste valik	8
3.3	Paigaldusnäide	9
4	Vertikaalne heitgaasitorustik	10
4.1	Paigaldusmöödud	10
4.2	Drosselketaste valik	12
4.3	Paigaldusnäited	13
5	Eraldatud torudega heitgaasitorustik	14
5.1	Paigaldusmöödud	14
5.2	Drosselketaste valik	16
5.3	Paigaldusnäited	18

1 Ohutustehnika alased juhised ja sümbolite selgitus

1.1 Ohutusjuhised

Laitmatu talitus on tagatud ainult siis, kui järgitakse käesolevat paigaldusjuhist. Muudatuste õigus reserveeritud. Paigalduse tohib läbi viia ainult heakskiidetud paigaldustehnik. Seadme paigaldamisel tuleb järgida vastavat paigaldusjuhendit.

Heitgaasi lõhna esinemine on ohtlik

- ▶ Lülitage seade välja.
- ▶ Avada aknad ja ukсед.
- ▶ Teavitage heakskiidetud firmat.

Paigaldamine, ümberehitus

- ▶ Ärge modifitseerige heitgaasi juhtivaid komponente.
- ▶ Heitgaasi juhtivaid komponente ei tohi muuta.
- ▶ **Ruumiõhust sõltumatu töö korral:** Uste, akende ja seinte ventileerimisavasid ei tohi sulgeda ega vähendada. Tihendatud vuukidega akende korral tuleb tagada põlemisõhu varustus.

1.2 Sümbolite selgitused



Ohutusalased juhendid tekstis on märgistatud ohutuskolmnurgaga ja toonitud halli värviga.

Märksõnad tähistavad ohuastet, mis esineb kahjude kõrvaldamise meetmete eiramisel.

- **Ettevaatust** tähendab, et võib esineda kergeid seadme kahjustusi.
- **Hoiatus** tähendab, et võivad esineda kerged kehavigastused või seadme rasked kahjustused.
- **Ohtlik** tähendab, et on võimalikud rasked traumad. Eriti rasketel juhtudel oht elule.



Märkused tekstis on tähistatud kõrvalnäidatud sümboliga, ja eraldatud tekstist horisontaalsete joontega.

Märkused sisaldavad tähtsat informatsiooni juhtude kohta, kui pole otsest ohtu inimestele ja seadmele.

2 Kasutamine

2.1 Üldist

Uurige enne kütteseadme ja heitgaasitorustiku paigaldamist asjaomasest ametist ja piirkonna korstnapühkijalt järgi, ega ei kehti mingeid piiranguid.

Heitgaasitarvik kuulub samuti CE-heakskiidu alla. Seetõttu tohib kasutada ainult originaal-heitgaasitarvikuid.

Põlemisõhu temperatuur on topelttorude korral alla 85 °C. TRGI 1986 ja TRF 1988 järgi ei ole vajalikud minimaalsed kaugused süttivatest materjalidest. Üksikute liidumaade eeskirjad (LBO, FeuVo) võivad sellest erineda ning näha ette minimaalse kauguse süttivatest materjalidest.

Heitgaasitoru pinnatemperatuur võib eraldatud torude korral olla alla 3 m pikkuse korral üle 85 °C. Sellisel juhul tuleb heitgaasitoru vastavate abinõude (nt mineraalvill) abil süttivate materjalide eest isoleerida.

2.2 Seinale paigaldatav gaasiküttekatel

Seinale paigaldatav gaasiküttekatel	Toote identifitseerimisnumber
ZSC 24-3 MFA	CE-0085BS0046
ZSC 28-3 MFA	
ZSC 35-3 MFA	
ZWC 24-3 MFA	
ZWC 28-3 MFA	
ZWC 35-3 MFA	

Tab. 1

Nimetatud seinale paigaldatavaid gaasiküttekatalaid on kontrollitud ja heaks kiidetud vastavalt EÜ gaasiseadmete direktiividele (90/396/EMÜ, 92/42/EMÜ, 72/23/EMÜ, 89/336/EMÜ) ja standardile EN483.

2.3 Paigaldusjuhised



Ettevaatust: Tänu seadme kõrgele toimeastmele võib heitgaasis olev veeaur kondenseeruda heitgaasitorusse.

- ▶ Monteerige kondensaadi äravool, kui see on vastavalt tabelile 2 vajalik!

Kondensaadi äravool on vajalik	
Eraldatud torudega heitgaasitorustiku	
kõik seadmed	Heitgaasitoru pikkus ≥ 3 m
Topelttoruga heitgaasitorustik	
ZSC 24-3 MFA ZWC 24-3 MFA ZSC 28-3 MFA ZWC 28-3 MFA	Heitgaasitoru pikkus $\geq 2,5$ m
ZSC 35-3 MFA ZWC 35-3 MFA	Heitgaasitoru pikkus ≥ 2 m

Tab. 2

- Heitgaasi juhtimine toimub ruumiõhust sõltuvalt vastavalt B₂₂-le või B₃₂-le või ruumiõhust sõltumatult vastavalt C_{12X}-le, C_{32X}-le, C_{42X}-le, C₅₂-le või C₈₂-le.
- Topelttorudega heitgaasitoru Ø 60/100 mm või eraldatud torudega süsteem, kumbki toru Ø 80 mm on loodud.
- Eraldatud torudega ühendamisest vastavalt C₅₂-le ei tohi heitgaasi väljund ja põlemisõhu sisend olla hoone vastastikku asetsevates kohtades.
- Eraldatud torudega ühenduse korral vastavalt C₅₂-le peab heitgaasiväljundi ja põlemisõhu sisendi vaheline kaugus olema vähemalt 500 mm.
- Kütteseadmete kohandamine heitgaasitoru pikkusele toimub heitgaasitsi drosselketaste abil. Õige drosselketta valimiseks vt → ptk 3.2, 4.2 või 5.2.



Ettevaatust: Madal toimeaste ja funktsionaalsed probleemid vale drosselketta kasutamisel!

- ▶ Kasutage ainult õige läbimõõduga drosselkettaid.

- ▶ Järgige heitgaasitarvikute paigaldusjuhiseid.
- ▶ Enne heitgaasitarvikute monteerimist: määrige muhvide tihendid lahustivaba rasvaga kergelt sisse (nt vaseliiniga).
- ▶ Heitgaasi/põlemisõhutoru paigaldamisel lükake heitgaasitarvikud alati kuni piirajani muhvidesse.

2.4 Kombinatsioon heitgaasitarvikutega

Seinale paigaldatavaid gaasiküttekatalaaid saab topelettoriga süsteemides kombineerida tabelile 3 vastavate heitgaasitarvikutega:

Nimetus		TT-nr.	
Horisontaalne muudetava pikkusega tarvik 425 -725 mm		AZ 361	7 716 050 036
Horisontaalne tarvik pikkusega 810 mm		AZ 362	7 716 050 037
Topelttoru Ø 60/100 mm	Pikkus 350 mm	AZ 363	7 716 050 038
	Pikkus 750 mm	AZ 364	7 716 050 039
	Pikkus 1500 mm	AZ 365	7 716 050 040
Topelttoru põlv 90° Ø 60/100 mm		AZ 366	7 716 050 041
Topelttoru põlv 45° Ø 60/100 mm		AZ 367	7 716 050 042
Horisontaalne tarvik koos kütteseadme ühendusega		AZ 368	7 716 050 043
Vertikaalne tarvik Ø 60/100 mm		AZ 369	7 716 050 044
Vertikaalne ühendusadapter Ø 60/100 mm		AZ 370	7 716 050 045
Lamekatusekivi		AZ 371	7 716 050 046
Kaldkatusekivi	must	AZB 923	7 716 002 855
	punane	AZB 925	7 719 002 857
Vertikaalne kondensaadi äravool Ø 60/100 mm		AZ 374	7 716 050 049
Horisontaalne kondensaadi äravool Ø 60/100 mm		AZ 375	7 716 050 050
Toru Ø 60/100 mm koos kontrollavaga		AZ 474	7 716 050 145
Torupõlv 90° Ø 60/100 mm koos kontrollavaga		AZ 475	7 716 050 149












Tab. 3

Seinale paigaldatavaid gaasiküttekatalaaid saab eraldatud torusüsteemide korral kombineerida heitgaasitarvikutega vastavalt tabelile 4:

Nimetus		TT-nr.	
Lamekatusekivi		AZ 371	7 716 050 046
Kaldkatusekivi	must	AZB 923	7 716 002 855
	punane	AZB 925	7 719 002 857
Erladatud torudega ühendus Ø 60/100 mm väärtusele Ø 80/80 mm		AZ 377	7 716 050 052
Vertikaalne tarvik Ø 80/125 mm		AZ 378	7 716 050 053
Horisontaalne seinaläbiviik Ø 80/80 mm väärtusele Ø 125 mm		AZ 379	7 716 050 054
T-detail Ø 80/80 mm väärtusele Ø 80/125 mm		AZ 380	7 716 050 055
Torupõlv 90° Ø 80 mm		AZ 381	7 716 050 056
Torupõlv 45° Ø 80 mm		AZ 382	7 716 050 057
Toru Ø 80 mm	Pikkus 500 mm	AZ 383	7 716 050 058
	Pikkus 1000 mm	AZ 384	7 716 050 059
	Pikkus 2000 mm	AZ 385	7 716 050 060
Kondensaadi äravool Ø 80 mm		AZ 386	7 716 050 061
Otsadetail Ø 80 mm		AZ 387	7 716 050 062
Ühendusadapter Ø 60/100 mm väärtusele Ø 80 mm koos põlemisõhu juurdevooluga		AZ 982	7 716 050 000

Tab. 4


2.5 Heitgaasitorustike klassifikatsioon vastavalt CEN-le

	Topelttoruga heitgaasitorustik	Eraldatud torudega heitgaasitorustiku
B ₂₂	—	
B ₃₂	—	
C ₁₂ C _{12X}		
C ₃₂ C _{32X}	 	
C ₄₂ C _{42X}		
C ₅₂	—	
C ₈₂	—	


Tab. 5

3 Horisontaalne heitgaasitorustik

3.1 Paigaldusmõõdud (in mm)




Joon. 1 Heitgaasitorustik vastavalt C_{12X}-le



Joon. 2 Heitgaasitorustik vastavalt C_{12X}-le

Joonise 1 ja 2 legend:

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Horisontaalne muudetava pikkusega tarvik 425 -725 mm | 2 | Horisontaalne tarvik koos kütteseadme ühendusega |
| | Horisontaalne tarvik pikkusega 810 mm | 3 | Topelttoru põlv 90° Ø 60/100 mm |



 Joon. 3 Heitgaasitorustik vastavalt B₂₂-le

- 1 Ühendusadapter Ø 60/100 mm väärtusele Ø 80 mm koos põlemisõhu juurdevooluga
- 2 Torupõlv 90° Ø 80 mm
- 3 Toru Ø 80 mm

B	
ZSC/ZWC 24-3	400
ZSC/ZWC 28-3	440
ZSC/ZWC 35-3	480

Tab. 6

3.2 Drosselketaste valik




		L [mm]	L _{max} [mm]			
			Maagaas	Vedelgaas	Maagaas	Vedelgaas
ZSC 24-3 MFA ZWC 24-3 MFA	1 x 90° ¹⁾	≤ 500	4000	4000	Ø 80	Ø 82
		501 – 1000			Ø 82	Ø 82
		1001 – 2000			Ø 85	Ø 85
		2001 – 3000			Ø 90	Ø 90
		3001 – 4000			–	–
	1 x 90° + 2 x 45° ²⁾ või 2 x 90° ³⁾	≤ 1000 1001 – 2000	2000	2000	Ø 90 –	Ø 90 –
ZSC 28-3 MFA ZWC 28-3 MFA	1 x 90° ¹⁾	≤ 500	4000	4000	Ø 80	Ø 82
		501 – 2500			Ø 82	Ø 85
		2501 – 4000			–	–
	1 x 90° + 2 x 45° ²⁾ või 2 x 90° ³⁾	≤ 500	2000	2000	Ø 82	Ø 85
		501 – 2000			–	–
ZSC 35-3 MFA ZWC 35-3 MFA	1 x 90° ¹⁾	≤ 500	3000	4000	Ø 82	Ø 82
		501 – 2000			Ø 85	Ø 85
		2001 – 4000			–	–
	1 x 90° + 2 x 45° ²⁾ või 2 x 90° ³⁾	≤ 2000	1000	2000	–	–

Tab. 7

- 1) topelttoru põlv 90° kütteseadmel
- 2) topelttoru põlv 90° kütteseadmel, topelttoru põlv 45° heitgaasitorustikus
- 3) topelttoru põlv 90° kütteseadmel, topelttorupõlv 90° heitgaasitorustikus

3.3 Paigaldusnäide



Joon. 4


- 1** Horisontaalne muudetava pikkusega tarvik 425 -725 mm
Horisontaalne tarvik pikkusega 810 mm
- 2** Topelttoru Ø 60/100 mm
- 3** Topelttoru põlv 90° Ø 60/100 mm

4 Vertikaalne heitgaasitorustik

4.1 Paigaldusmõõdud (in mm)



Katuse läbiviigu saab teostada vertikaalse tarvikuga Ø 60/100 mm ja kaldkatusekivi või lamekatusekiviga.




Joon. 5 Lamekatus

1 Vertikaalne tarvik Ø 60/100 mm

	B
ZSC/ZWC 24-3	400
ZSC/ZWC 28-3	440
ZSC/ZWC 35-3	480

Tab. 8



Joon. 6 Kaldkatus

1 Vertikaalne tarvik $\varnothing 60/100$ mm

	B
ZSC/ZWC 24-3	400
ZSC/ZWC 28-3	440
ZSC/ZWC 35-3	480

Tab. 9

4.2 Drosselketaste valik




1 x  = 2 x 

		L [mm]	L _{max} [mm]	
ZSC 24-3 MFA ZWC 24-3 MFA ZSC 28-3 MFA ZWC 28-3 MFA	0 x 90° 0 x 45°	≤ 1500	8000	Ø 82
		1501 – 3500		Ø 85
		3501 – 6000		Ø 90
		6001 – 8000		–
	2 x 45°	≤ 1500	6000	Ø 85
		1501 – 4000		Ø 90
		4001 – 6000		–
	2 x 90°	≤ 500	5000	Ø 85
		501 – 3000		Ø 90
		3001 – 5000		–
	4 x 45°	≤ 2000	4000	Ø 90
		2001 – 4000		–
	4 x 90° 6 x 45°	≤ 2000	2000	–
ZSC 35-3 MFA ZWC 35-3 MFA	0 x 90° 0 x 45°	≤ 1500	4000	Ø 85
		1501 – 4000		–
	2 x 45°	≤ 2000	2000	–
	2 x 90°	≤ 1000	1000	–


Tab. 10

4.3 Paigaldusnäited



Joon. 7

- 1 Vertikaalne tarvik $\varnothing 60/100$ mm
- 2 Topelttoru $\varnothing 60/100$ mm
- 3 Topelttoru põlv $45^\circ \varnothing 60/100$ mm
- 4 Vertikaalne kondensaadi äravool $\varnothing 60/100$ mm




Joon. 8

- 1 Vertikaalne tarvik $\varnothing 60/100$ mm
- 2 Topelttoru $\varnothing 60/100$ mm
- 3 Topelttoru põlv $90^\circ \varnothing 60/100$ mm
- 4 Vertikaalne kondensaadi äravool $\varnothing 60/100$ mm


5 Eraldatud torudega heitgaasitorustik

5.1 Paigaldusmõõdud (in mm)




Joon. 9 Heitgaasitorustik vastavalt C_{12X}-le

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Eraldatud torudega ühendus Ø 60/100 mm väärtusele Ø 80/80 mm | 3 | Toru Ø 80 mm |
| 2 | Torupõlv 90° Ø 80 mm | 4 | Horisontaalne seinaläbiviik Ø 80/80 mm väärtusele Ø 125 mm |



Joon. 10 Heitgaasitorustik vastavalt C_{42X}-le või C₈₂-le

- | | |
|---|--|
| 1 | Eraldatud torudega ühendus Ø 60/100 mm väärtusele Ø 80/80 mm |
| 2 | Torupõlv 90° Ø 80 mm |
| 3 | Toru Ø 80 mm |



Joon. 11 Heitgaasitorustik vastavalt C₃₂X-le

- 1 Eraldatud torudega ühendus Ø 60/100 mm väärtusele Ø 80/80 mm
- 2 Toru Ø 80 mm
- 3 T-detail Ø 80/80 mm väärtusele Ø 80/125 mm
- 4 Vertikaalne tarvik Ø 80/110 mm




	B
ZSC/ZWC 24-3	400
ZSC/ZWC 28-3	440
ZSC/ZWC 35-3	480

Tab. 11





5.2 Drosselketaste valik

Heitgaasitarvikute ekvivalentsed pikkused

- Enne heitgaasitorustiku paigaldamist tuleb välja arvutada kasutatavate heitgaasitarvikute ekvivalentsete pikkuste summa.
- Ekvivalentne pikkus on heitgaasitorudel ja põlemisõhu torudel erinev.
- Torude ekvivalentsed pikkused on vertikaalsel ja horisontaalsel heitgaasitorustikul erinevad (tab. 13).
- Heitgaasitorustiku ekvivalentne torupikkus peab jääma max pikkuse ($L_{\text{ekviv,max}}$) ja min pikkuse ($L_{\text{ekviv,min}}$) vahele (tab. 12).

	C ₁₂		C ₃₂		C ₅₂ , C ₈₂	
						
	$L_{\text{ekviv,max}}$ [m]	$L_{\text{ekviv,min}}$ [m]	$L_{\text{ekviv,max}}$ [m]	$L_{\text{ekviv,min}}$ [m]	$L_{\text{ekviv,max}}$ [m]	$L_{\text{ekviv,min}}$ [m]
ZSC/ZWC 24-3	30	20	30	20	30	20
ZSC/ZWC 28-3	30	20	30	20	30	20
ZSC/ZWC 35-3	30	10	30	10	30	10

Tab. 12

	Torupõlv 90° Ø 80 mm	Torupõlv 45° Ø 80 mm	Toru 80 mm	Toru 80 mm	Horisontaalne seinaläbiviik Ø 80/80 mm väärtusele Ø 125 mm	Vertikaalne tarvik Ø 80/110 mm + T-detail Ø 80/80 mm väärtusele Ø 80/ 125 mm	Otsadetail Ø 80 mm
							
	L_{ekviv} [m]	L_{ekviv} [m]	L_{ekviv} [m]	L_{ekviv} [m]	L_{ekviv} [m]	L_{ekviv} [m]	L_{ekviv} [m]
heitgaasitorus							
ZSC/ZWC 24-3	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	0,0
ZSC/ZWC 28-3	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	0,0
ZSC/ZWC 35-3	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	0,0
põlemisõhu torus							
ZSC/ZWC 24-3	1	0,8	1,0	1,0	–	–	0,0
ZSC/ZWC 28-3	1	0,8	1,0	1,0	–	–	0,0
ZSC/ZWC 35-3	1	0,8	1,0	1,0	–	–	0,0

Tab. 13

Tabeli 12 ja 13 legend:

- L_{ekviv} ekvivalentne toru kogupikkus
 $L_{\text{ekviv,max}}$ max ekvivalentne toru kogupikkus
 $L_{\text{ekviv,min}}$ min ekvivalentne toru kogupikkus

	Ø 82 mm  L_{ekviv} [m]	Ø 85 mm]  L_{ekviv} [m]	Ø 90 mm  L_{ekviv} [m]
ZSC/ZWC 24-3	28	20	10
ZSC/ZWC 28-3			
ZSC/ZWC 35-3	–	28	20

Tab. 14

L_{ekviv} ekvivalentne toru kogupikkus
 $L_{\text{ekviv,max}}$ max ekvivalentne toru kogupikkus
 $L_{\text{ekviv,min}}$ min ekvivalentne toru kogupikkus

Näide:

- Seinale paigaldatav gaasiküttekatel ZWC 28-3 MFA
- Heitgaasitorustik vastavalt C_{12} -le (joon. 13):
 $L_{\text{equiv, max}} = 30 \text{ m}$, $L_{\text{equiv, min}} = 20 \text{ m}$
- Heitgaasitoru: 1 x Torupõlv 90° Ø 80 mm
- Põlemisõhu toru: 1 x Horisontaalne seinaläbiviik Ø 80/80 mm väärtusele Ø 125 mm; 1 x Torupõlv 90° Ø 80 mm

	Heitgaasitarvikud	Pikkus/arv	Ekvivalentne pikkus seadme kohta	Summa
Heitgaasitoru	Torupõlv 90° Ø 80 mm	1	1,5 m	1,5 m
	Toru Ø 80 mm	2,0 m	1	2,0 m
Põlemisõhu toru	Horisontaalne seinaläbiviik Ø 80/80 mm väärtusele Ø 125 mm	1,0 m	1	1,0 m
	Torupõlv 90° Ø 80 mm	1	1,0 m	1,0 m
	Toru Ø 80 mm	2 m	1	2,0 m
Drosselketas	–	–	–	–
Kogusumma				7,5 m

Tab. 15


Heitgaasitorustiku ekvivalentne torupikkus peab jääma max pikkuse ($L_{\text{equiv,max}}$) ja min pikkuse ($L_{\text{equiv,min}}$) vahele (tab. 12).

Et kogusumma on väiksem kui minimaalne ekvivalentne torupikkus (**20 m**), tuleb paigaldada drosselketas (tab. 14). Tulemus:


	Heitgaasitarvikud	Pikkus/arv	Ekvivalentne pikkus seadme kohta	Summa
Heitgaasitoru	Torupõlv 90° Ø 80 mm	1	1,5 m	1,5 m
	Toru Ø 80 mm	2 m	1	2,0 m
Põlemisõhu toru	Horisontaalne seinaläbiviik Ø 80/80 mm väärtusele Ø 125 mm	1	1 m	1,0 m
	Torupõlv 90° Ø 80 mm	1	1 m	1,0 m
	Toru Ø 80 mm	2 m	1	2,0 m
Drosselketas	Ø 85 mm	1	20 m	20,0 m
Kogusumma				27,5 m

Tab. 16


5.3 Paigaldusnäited



Joon. 12 Heitgaasitorustik vastavalt B₂₂-le





Joon. 13 Heitgaasitorustik vastavalt C₁₂-le



Joon. 14 Heitgaasitorustik vastavalt C₄₂-le, C₅₂-le või C₈₂-le

Jooniste 12 kuni 14 legend:

- 1 Eraldatud torudega ühendus Ø 60/100 mm väärtusele Ø 80/80 mm
- 2 Ühendusadapter Ø 60/100 mm väärtusele Ø 80 mm koos põlemisõhu juurdevooluga
- 3 Torupõlv 90° Ø 80 mm
- 4 Kondensaadi äravool Ø 80 mm
- 5 Toru Ø 80 mm
- 6 Horisontaalne seinaläbiviik Ø 80/80 mm väärtusele Ø 125 mm
- 7 T-detail Ø 80/80 mm väärtusele Ø 80/125 mm
- 8 Vertikaalne tarvik Ø 80/110 mm
- 9 Otsadetail Ø 80 mm
- L_A Heitgaasitoru pikkus
- L_V Põlemisõhu toru pikkus


Joon. 15 Heitgaasitorustik vastavalt C₃₂-le

Joon. 16 Heitgaasitorustik vastavalt C₅₂-le

Jooniste 15 ja 16 legend:

- 1** Eraldatud torudega ühendus $\varnothing 60/100$ mm väärtusele $\varnothing 80/80$ mm
- 3** Torupõlv 90° $\varnothing 80$ mm
- 4** Kondensaadi äravool $\varnothing 80$ mm
- 5** Toru $\varnothing 80$ mm
- 8** Vertikaalne tarvik $\varnothing 80/110$ mm
- 9** Otsadetail $\varnothing 80$ mm
- L_A** Heitgaasitoru pikkus
- L_V** Põlemisõhu toru pikkus



Jarvevana tee 9
11314 Tallinn
Estonia

Tel. 00 372 6549 562
www.junkers.ee